

***Faktor primárnej energie systému centralizovaného zásobovania  
teplom (CZT) podľa VYHLÁŠKY č. 308/2016 Z.z. Ministerstva  
hospodárstva Slovenskej republiky***

**Vymedzené územie Dubnica nad Váhom**

fp<sub>-CZT</sub> (K1, Centrum I. č.30) = 0,29

fp<sub>-CZT</sub> (K2, Centrum I. č.58) = 0,51

fp<sub>-CZT</sub> (K3, Centrum II. Č.82) = 0,42

fp<sub>-CZT</sub> (K4, Pod hájom č. 1286) = 0,41

fp<sub>-CZT</sub> (K5, Pod hájom č.1370) = 0,72

fp<sub>-CZT</sub> (KPK, Pod kaštieľom č.647) = 0,67

fp<sub>-CZT</sub> (K STRED, Kollárova č.1310) = 0,65

**Vymedzené územie Lednické Rovne**

fp<sub>-CZT</sub> (K1, Súhradka) = 0,61

fp<sub>-CZT</sub> (K3, Majerská) = 0,61

Poznámka: Priemerné hodnoty za bilančné obdobie rok **2023**.